

施工の際は、本分電盤に同梱の『住宅用分電盤 施工説明書』も必ずお読みください。

遮断器の選定について

- 深夜電力機器の容量は、遮断器の定格電流の75%を超えないものを選定して使用してください。

内線規程より3編5章の特殊施設「3545節 深夜電力機器の施設」3545-3 引込口装置の施設[3545-1表 配線用遮断器の容量の選定]の項目から抜粋。

配線用遮断器の選定

単相200V用 深夜電力機器の容量 (kW)	配線用遮断器の 定格電流 (A)
2.2以下	15・20
2.2超過 3.0以下	20
3.0超過 4.5以下	30
4.5超過 6.0以下	40
6.0超過 7.5以下	50
7.5超過 9.0以下	60
9.0超過 11.2以下	75
11.2超過 15.0以下	100
15.0超過 18.7以下	125
18.7超過 22.4以下	150