




No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-101~MCB-108	配線用遮断器	3P 30AF/30AT	B-33KC	テンパール	8
2	MCB-1~MCB-18	配線用遮断器	2P1E 50AF/20AT	BN-51	テンパール	18
3	ELB-100	漏電遮断器	3P 125AF/100AT 100/200/500mA 200-415V	GB-123EC	テンパール	1
4	ELB	漏電遮断器	3P 125AF/100AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-123.1EC	テンパール	1

型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股	
JVVTG10A18PG108	外函	スチール t1.6		塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	屋内壁掛形	露出	品名	図番	股
	中板		製図							三角法				
	日東	B16-514C.	2015/2/1							1/10				
										テンパール工業株式会社		JVVTG10A18PG108	[ 1 / 2 ]	

1φ3W 100/200V



3φ3W 200V



\*トップランナーモータをご使用の場合は始動時にブレーカ、サーマルリレーが動作する場合があります。選定機器にて問題がないかモーターメーカーにご確認をお願いいたします。

- 共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。  
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。  
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉 外函 中板	ハンドル 塗装色	承認 佐藤	検図 渡辺	製図 伊達	設計 伊達	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数	股
							製図 2015/2/1	三角法	品名		
							JPホール工業株式会社	JVTG10A18PG108	[ 2 / 2 ]		