



| No. | 機器番号        | 部品名称   | 定格                 | 形式        | メーカー  | 個数 |
|-----|-------------|--------|--------------------|-----------|-------|----|
| 1   | MCB-3~MCB-6 | 配線用遮断器 | 2P1E 30/20AT       | BC-1NA    | テンパール | 4  |
| 2   | MCB-1~MCB-2 | 配線用遮断器 | 2P2E 30/20AT       | BC-2NA    | テンパール | 2  |
| 3   | MCB         | 配線用遮断器 | 3P 50AF/50AT 欠相保護付 | BU-53.1KC | テンパール | 1  |

パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、浴面6mmのJISA規格を適用しています。

- 共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。  
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。  
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

| 型式名        | キャビネット形式 |        | 露出/埋込    |     | 納入先         |            | 面数        |    |
|------------|----------|--------|----------|-----|-------------|------------|-----------|----|
|            | 扉        | ハンドル   | 屋内壁掛形    | 露出  | 品名          | 図番         |           |    |
| LTB05T06K3 | 外函       | 平面ハンドル | 2015/2/1 | 三角法 | テンパール工業株式会社 | LTB05T06K3 | [ 1 / 1 ] |    |
|            | 中板       | 承認     | 検図       | 製図  |             |            |           | 設計 |
|            | 日東       | 塗装色    | 佐藤       | 渡辺  |             |            |           | 伊達 |