


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-36	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	30
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	6
3	MCB	配線用遮断器	3P 50AF/50AT 欠相保護付	BU-53.1KC	デンパール	1

パールテクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、浴面6mmのJSIA規格を適用しています。

型式名	扉		ハンドル	平面ハンドル	承認	検閲	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	品名	面数	股
	外函	中板							屋内壁掛形	露出				
LTB05T36K4	スチール	t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	図番	LTB05T36K4	[1 / 3]	
	スチール	t1.6							2015/2/1	1/10				
	日東	B12-412C.							デンパール工業株式会社					


EGAD

1φ3W 100/200V



共通事項： 1) 電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉 外函 中板	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数	股
							製図	三角法	品名		
		塗装色	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1				
							サンパール工業株式会社		図番	LTB05T36K4	[2 / 3]



共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
				製図		三角法		品名		面数	
				2015/2/1							
型式名	扉		ハンドル	承認	検図	製図	設計	トナール工業株式会社			
	外函			(佐藤)	(渡辺)	(伊達)	(伊達)	図番		LTB05T36K4	[3 / 3]
	中板		塗装色								