



No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-36	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	30
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	6
3	MCB	配線用遮断器	3P 125AF/100AT 欠相保護付	BU-123.1EC	テンパール	1
4	MC1~MC2	電磁接触器	AC100V 13A (AC1級定格 25A) 1a	HC10	日立産機システム	2
5	TS1~TS2	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック	2
6	COS	コントロールユニット	AC100・200V 2A	AC2ET2A	内外電機	1

パールテクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、浴面6mmのJIS1A規格を適用しています。

型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	敷	
LTB10T36T2M2H	外函	スチール t1.6		塗装色	2.5Y9/1	三小田	渡辺	西	西	屋内壁掛形	露出	品名	面数	
	中板		製図							三角法				
	日東	B12-413C.	2023/4/1							1/10				
テンパール工業株式会社											LTB10T36T2M2H	[ 1 / 4 ]		





