


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-5~MCB-18	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	14
2	MCB-1~MCB-4	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	4
3	MCB	配線用遮断器	3P 150AF/150AT 欠相保護付	BU-153.1EC	デンパール	1

パールテクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、浴面6mmのJISA規格を適用しています。

型式名	扉	スイッチ t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数
									屋内壁掛形	露出	品名	
LTB15T186	外函	スイッチ t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	デンパール工業株式会社	LTB15T186
	中板	1/10							[ 1 / 2 ]			
	日東	B12-48C.										

1φ3W 100/200V



共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。  
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。  
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数	股
	外函						製図	三角法	品名		
	中板	塗装色	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1		図番		
							サンパール工業株式会社		LTB15T186	[ 2 / 2 ]	