


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-1~MCB-30, MCB-A, MCB-B	配線用遮断器	2P1E 50AF/20AT	BN-51	テンパール	32
2	MCB	配線用遮断器	3P 250AF/250AT 欠相保護付	BU-253.1EA	テンパール	1

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股	
									屋内壁掛形	露出	品名		
LTB25A30F2	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	品名	股	
	中板								2015/2/1	1/10			図番
	日東	B16-511C.							テンパール工業株式会社				


1φ3W 100/200V

一次送りハンドルキャップ付き
(複数回路の配線は相振り分け(R-N・T-N)とする)



- 共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股		
				製図		三角法		品名		面数		
型式名				扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	2015/2/1		
				外函		佐藤	渡辺	伊達	伊達	デンパール工業株式会社		
				中板	塗装色					LTB25A30F2 [2/3]		



注：盤の定格電流は主幹の80%（母線容量は200A）です。
 接続する負荷容量にご注意願います。

- 共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		殿	
				製図		三角法		品名			
				2015/2/1				面数			
型式名	扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	サンパール工業株式会社		LTB25A30F2 [3 / 3]		
	外函		佐藤	渡辺	伊達	伊達					
	中板	塗装色									