


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-1~MCB-18	配線用遮断器	2P1E 50AF/20AT	BN-51	テンパール	18
2	ELB	漏電遮断器	3P 50AF/50AT 30mA 欠相保護付	GBU-53.1KC	テンパール	1

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股
									屋内壁掛形	露出		
LTG05A18K4	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	品名	面数
	中板								2015/2/1	1/10		
	日東	B12-511C.							テンパール工業株式会社			

1φ3W 100/200V

ELB
3P 50AF/50AT
30MA 欠相保護付



- 共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
				製図		三角法		品名		面数	
型式名				扉		ハンドル		承認		製図	
				外函				承認		製図	
				中板		塗装色		佐藤		渡辺	
								伊達		伊達	
								2015/2/1		LTG05A18K4 [2/2]	
								三井物産株式会社			