



No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-3~MCB-6	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	4
2	MCB-1~MCB-2	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	2
3	ELB	漏電遮断器	3P 50AF/50AT 30mA 欠相保護付	GBU-53.1KC	デンパール	1

パールテクトブレカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm, 浴面6mmのJSIA規格を適用しています。

共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	キャビネット形式		露出/埋込		納入先		面数
	屋内壁掛形	露出	露出	埋込	品名	数量	
LTG05T06	扉	スイッチ t1.6	製造	三角法	デンパール工業株式会社	LTG05T06	[1 / 1]
	外函	スイッチ t1.6	2015/2/1	1/10			
	中板	塗装色	2.5Y9/1				
	日東	B12-46C.	承認	検図	製図	設計	