



No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-3~MCB-6	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	4
2	MCB-1~MCB-2	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	2
3	ELB	漏電遮断器	3P 50AF/50AT 30mA 欠相保護付	GBU-53.1KC	デンパール	1

パールテクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、浴面6mmのJISA規格を適用しています。

共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉		ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数
	外函	中板							屋内壁掛形	露出	品名	
LTG05T06K6	外函	スチ-ル t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	品名	図番
	中板	スチ-ル t1.6							2015/2/1	1/10	LTG05T06K6	
	日東	B12-412C.							テンパール工業株式会社		[1 / 1]	