



No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-3~MCB-12	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	10
2	MCB-1~MCB-2	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	2
3	ELB	漏電遮断器	3P 125AF/100AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-123.1EC	デンパール	1

パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、浴面6mmのJSIA規格を適用しています。

型式名		扉	スイッチ	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数	股	
LTG10T12K6	外函	扉	スイッチ t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	屋内壁掛形	露出	品名	図番	LTG10T12K6	
	中板	扉	スイッチ t1.6							製図	三角法				面数
	日東	扉	B12-413C.							2015/2/1	1/10				

デンパール工業株式会社

