

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-1~MCB-24, MCB-A, MCB-B	配線用遮断器	2P1E 50AF/20AT	BN-51	テンパール	26
2	ELB	漏電遮断器	3P 150AF/150AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-153.1EC	テンパール	1


キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股
屋内壁掛形	露出	品名	
製図	三角法	図番	
2015/2/1	1/10	テンパール工業株式会社 LTG15A24F2B [1/3]	

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計
LTG15A24F2B	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達
	中板							
	日東	B12-59C.						

1φ3W 100/200V


一次送りハンドルキャップ付き
(複数回路の配線は相振り分け(R-N・T-N)とする)

ELB
3P 150AF/150AT
100/200/500mA 欠相保護付



- 共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

		キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
型式名		扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	品名	面数
		外函		佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	
		中板	塗装色					図番	
								LTG15A24F2B	[2 / 3]
								三井物産株式会社	



共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
				製図		三角法		品名			
				2015/2/1				図番		面数	
型式名	扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	サンパール工業株式会社		LTG15A24F2B [3 / 3]		
	外函		佐藤	渡辺	伊達	伊達					
	中板	塗装色									