


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-1~MCB-16	配線用遮断器	2P1E 50AF/20AT	BN-51	テンパール	16
2	MCB	配線用遮断器	3P 125AF/100AT 欠相保護付	BU-123.1EC	テンパール	1


WHMからブレーカーまでの配線はしておりません。  
 必要な場合は別途ご指示ください。

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股	
									屋内壁掛形	露出	品名		
LW2TB10A162C	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	品名	股	
	中板								2015/2/1	1/10			図番
	日東	B20-512C.							<b>テンパール工業株式会社</b>				

1φ3W 100/200V



MCB  
3P 125AF/100AT  
欠相検出



共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。  
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。  
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名		扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股	
		外函						製図	三角法	品名		面数
		中板	塗装色	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1		図番	LW2TB10A162C	[ 2 / 2 ]
								パール工業株式会社				