



No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-1~MCB-16	配線用遮断器	2P1E 50AF/20AT	BN-51	テンパール	16
2	ELB	漏電遮断器	3P 125AF/100AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-123.1EC	テンパール	1

WHMからブレーカーまでの配線はしておりません。
必要な場合は別途ご指示ください。

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検閲	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股
									屋内壁掛形	露出	品名	
LWTG10A162C	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	三角法	LWTG10A162C	面数
	中板								1/10			
	日東	B20-512C.							テンパール工業株式会社			

1φ3W 100/200V



共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股		
				製図		三角法		品名		面数		
型式名				扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	2015/2/1		
				外函		佐藤	渡辺	伊達	伊達	LWTG10A162C [2/2]		
				中板	塗装色					富士パル工業株式会社		