


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	3P 30AF/30AT	B-33KC	テンパール	6
2	MCB	配線用遮断器	3P 50AF/50AT	B-53KC	テンパール	1

WHMからブレーカーまでの配線はしておりません。
 必要な場合は別途ご指示ください。

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股
									屋内壁掛形	露出	品名	
PWTB05K06A	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	三角法		面数
	中板								1/10			
	日東	B20-511C.										
									テンパール工業株式会社	PWTB05K06A	[1 / 2]	

3φ3W 200V



*トッピングナーモータをご使用の場合は始動時にブレーカ、サーマルリレーが動作する場合があります、選定機器にて問題がないかモーターメーカーにご確認をお願いいたします。

- 共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

		キャビネット形式		露出/埋込		納入先		殿	
型式名		扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	品名	面数
		外函		佐藤	渡辺	伊達	伊達		
		中板	塗装色						
								図番	
								2015/2/1	
								製図	
								三角法	
								トナール工業株式会社	
								PWTB05K06A	[2 / 2]