


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB	配線用遮断器	3P 125AF/100AT	B-123EC	テンパール	1
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	3P 30AF/30AT	B-33KC	テンパール	6


WHMからブレーカーまでの配線はしておりません。
必要な場合は別途ご指示ください。

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股
									屋内壁掛形	露出	品名	
PWTB10K06C	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	PWTB10K06C	面数
	中板								2015/2/1	1/10		
	日東	B20-512C.							テンパール工業株式会社			

3φ3W 200V



MCB
3P 125AF/100AT



*トッピングナーモータをご使用の場合は始動時にブレーカ、サーマルリレーが動作する場合があります、選定機器にて問題がないかモーターメーカーにご確認をお願いいたします。

- 共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

		キャビネット形式		露出/埋込		納入先		殿	
型式名		扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法
		外函						2015/2/1	
		中板	塗装色	佐藤	渡辺	伊達	伊達	品名	面数
								図番	
								デンパール工業株式会社	
								PWTB10K06C	[2 / 2]