


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	3P 30AF/30AT	B-33KC	テンパール	6
2	ELB	漏電遮断器	3P 50AF/50AT 30mA	GB-53KC	テンパール	1

WHMからブレーカーまでの配線はしておりません。
必要な場合は別途ご指示ください。

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股
									屋内壁掛形	露出	品名	
PWTG05K06A	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	PWTG05K06A	面数
	中板								2015/2/1	1/10		
	日東	B20-511C.							テンパール工業株式会社			

3φ3W 200V



*トップランナーモータをご使用の場合は始動時にブレーカ、サーマルリレーが動作する場合があります、選定機器にて問題がないかモーターメーカーにご確認をお願いいたします。

- 共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

		キャビネット形式	露出/埋込	納入先			殿
型式名	扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	
	外函		佐藤	渡辺	伊達	伊達	
	中板	塗装色					面数
			2015/2/1		製造		品名
			製造		三角法		品番
			PWTG05K06A		[2 / 2]		
			図番		PWTG05K06A		
			トヨパール工業株式会社				