



主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8S 付属

Ⓐ 太陽光側遮断器: ELB 3P 50AF
BC 5.0kA 30mA高速形
単3中性線欠相保護付

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|--------|--------------------|--------------------|-------|-------------|----------------------------|-------|----------|--------------------|------------|----|----|----|----|-------------|----|-------------------------------|----|--------|
| リミッター スペース (木板) (175x75) | 太陽光側遮断器 | 主開閉器 | 一次送り回路 | 分岐開閉器数 | | | | 付属機器取付 スペース (175x75) | 分電盤定格 | キャビネット仕様 | | 日付 | 名称 | 面 | 担当 | | | | | | |
| | 漏電遮断器 | 漏電遮断器 | P E A | 安全ブレーカ 2P1E 20A | 安全ブレーカ 2P2E 20A | P E A | 増回路 スペース | 定格電流 | 100A | 形式 | 露出・半埋込兼用形 | 1/8 (A3基準) | | | | 図番 | | | | | |
| - | 30A GBU-53HEC | 100A GBU-103-IHXC | - | 32 BC-1NA | 6 BC-2NA | | 2 | | | 材質 | 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | 承認 | 関井 | 検査 | 安藤 | 設計 | 岡村 | 製図 | 上木 | 品名 | 住宅用分電盤 |
| | | | | | | | | | | 色彩 | マンセル 8GY9.7/0.2 | 滑井 | 安藤 | 岡村 | 上木 | 品番 | DENPA工業株式会社 | | MAG310382T21L (太陽光発電システム用) | | |