











御納入先
様



配線孔寸法図(//部開口)



主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6付属
⑱太陽光創遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器 漏電遮断器 3P3E 40A GBU-53HEC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 1/8(A3基準) 承認 検図 設計 製図	名称 住宅用分電盤 MAG34143T2 (太陽光発電システム用)	面 相当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	太陽光創遮断器 2P2E 30A	3			近藤 羽生 吉 長力	テンパール工業株式会社		