



漏電火災警報器 (EF) 用変流器

型式	S-30
品番	CTS30100EF
種類	貫通形
設置場所	屋内用
警戒電路	600V 50/60Hz 単/3相
定格電流	100A
貫通電線の最大外形	φ13mm×3本
届出番号	Z040204A
設計出力	26mV/50mA
色	黒
備考	

御納入先

日付	受領印	数量
----	-----	----

承認	検 図	製 図	設 計	S-30
島田	宮本	島田	島田	

年月日	三角法	K47	S30						
2024.08.23									

テンパール工業株式会社