

パールテクト
**リミッター
スペース付**
北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け


太陽光
エコキュート
または
温水器
蓄熱

受注品
**太陽光発電システム
IHクッキングヒーター
エコキュートまたは電気温水器
蓄熱暖房器 (ELB2F40A)**

エコキュートまたは
温水器用ブレーカ
30A
BC-2NA
発電システム対応住宅用分電盤
扉付
露出・半埋込形兼用
プラスチック製

主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A・50A	GBU-53HEC		
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA (2P1E20A)	
	BC-2NA (2P2E20A)	
	BC-2NA (2P2E30A)	



色:マンセル8GY9.7/0.2
リミッターベース寸法

MALG - IT2B3E4

パールテクト(扉付)

太陽光発電システム側遮断器
BU-52NS (N端子付) 2P2E30A


分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
10+3	40	8	1	1	●	MALG34103IT2B3E4	133,900	320	619	118	60	E-157 [6]
	50				●	MALG35103IT2B3E4	133,900					
	60				●	MALG36103IT2B3E4	133,900					
14+3	40	10	3	1	●	MALG34143IT2B3E4	144,000	320	619	118	60	E-157 [6]
	50				●	MALG35143IT2B3E4	144,000					
	60				●	MALG36143IT2B3E4	144,000					
	75				●	MALG37143IT2B3E4	148,300				75	
18+3	40	14	3	1	●	MALG34183IT2B3E4	153,400	320	687	118	60	E-158 [7]
	50				●	MALG35183IT2B3E4	153,400					
	60				●	MALG36183IT2B3E4	153,400					
	75				●	MALG37183IT2B3E4	157,700				75	
22+3	60	16	5	1	●	MALG36223IT2B3E4	165,600	320	687	118	60	E-158 [7]
	75				●	MALG37223IT2B3E4	169,900				75	
26+3	60	20	5	1	●	MALG36263IT2B3E4	175,700	320	789	118	60	E-158 [8]
	75				●	MALG37263IT2B3E4	180,000				75	
30+3	60	24	5	1	●	MALG36303IT2B3E4	187,200	320	789	118	60	E-158 [8]
	75				●	MALG37303IT2B3E4	191,500				75	

- 上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- 端子台容量 150A 定格適合電線 38mm²
- 蓄熱暖房器用漏電遮断器40Aは、50Aに組み替え可能です。


太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)

■上列取付の場合



■下列取付の場合



電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A・30A パールテクトブレーカ **BC-2NA**
40A・50A パールテクトブレーカ **B-52NA**