


WHMからブレーカーまでの配線はしておりません。  
 必要な場合は別途ご指示ください。



No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-1~MCB-2	配線用遮断器	3P 60AF/60AT	B-63KC	デンパール	2

共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。  
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。  
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉		ハンドル	キーハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	品名	面数
	外函	中板							屋外水切防水防塵形	三角法			
HW2TB06K2WA	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10	デンパール工業株式会社	HW2TB06K2WA	[ 1 / 1 ]
	中板	スチール t1.6											
	日東	OMS-22BC.											