



WHMからブレーカーまでの配線はしておりません。
 必要な場合は別途ご指示ください。



No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-1~MCB-2	配線用遮断器	3P 150AF/150AT	B-153EC	テンパール	2

共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	キーハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	品名	面数
									屋外水切防水防塵形	三角法			
HW2TB15K2WC改	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	1/10	テンパール工業株式会社	HW2TB15K2WC	[1 / 1]
	中板												
	日東	OMS-22BC.											