



WHMからブレーカーまでの配線はしておりません。  
必要な場合は別途指示ください。



No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	ELB-1~ELB-2	漏電遮断器	3P 125AF/125AT 100/200/500mA 200-415V	GB-123EC	テンパール	2

共通事項： 1) 電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。  
2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。  
3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉		ハンドル	キーハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	品名	面数
	外函	中板							屋外水切防水防塵形	三角法			
HW2TG12K2WC	スチール	t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	1/10	テンパール工業株式会社	HW2TG12K2WC	[ 1 / 1 ]
	スチール	t1.6							2015/2/1	1/10			
	日東	OMS-22BC.											