


WHMからブレーカーまでの配線はしておりません。
必要な場合は別途ご指示ください。



No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-1~MCB-3	配線用遮断器	3P 60AF/60AT	B-63KC	テンパール	3

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	キーハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	品名	図番	面数	股
									屋外水切防水防塵形	三角法					
HW3TB06K3WA	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10	テンパール工業株式会社	HW3TB06K3WA	[1 / 1]		
	中板														
	日東	OMS-32BC.													