



WHMからブレーカーまでの配線はしておりません。
必要な場合は別途ご指示ください。

| No. | 機器番号 | 部品名称 | 定格 | 形式 | メーカー | 個数 |
|-----|-------------|--------|---------------|---------|-------|----|
| 1 | MCB-1~MCB-3 | 配線用遮断器 | 3P 125AF/75AT | B-123EC | テンパール | 3 |

共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

| 型式名 | 扉 | スチール t1.6 | ハンドル | キーハンドル | 承認 | 検図 | 製図 | 設計 | キャビネット形式 | 露出/埋込 | 納入先 | 品名 | 面数 |
|-------------|----|-----------|------|---------|----|----|----|----|-----------|-------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | 屋外水切防水防塵形 | 三角法 | | | |
| HW3TB07K3WC | 外函 | スチール t1.6 | 塗装色 | 2.5Y9/1 | 佐藤 | 渡辺 | 伊達 | 伊達 | 2015/2/1 | 1/10 | テンパール工業株式会社 | HW3TB07K3WC | [1 / 1] |
| | 中板 | | | | | | | | | | | | |
| | 日東 | OMS-32BC. | | | | | | | | | | | |