


WHMからブレーカーまでの配線はしておりません。
 必要な場合は別途ご指示ください。



No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	ELB-1~ELB-3	漏電遮断器	3P 50AF/30AT 30mA	GB-53KC	テンパール	3

共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	キーハンドル	承認	検閲	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	品名	数量	股
									屋外水切防水防塵形	三角法				
HW3TG03K3WA	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	1/10	テンパール工業株式会社	HW3TG03K3WA	[1 / 1]	
	中板													
	日東	OMS-32BC.												