


WHMからブレーカーまでの配線はしていません。
 必要な場合は別途ご指示ください。



No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	ELB-1~ELB-3	漏電遮断器	3P 50AF/40AT 30mA	GB-53KC	テンパール	3

共通事項：1) 電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	キーハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股	
									屋外水切防水防塵形	三角法	品名		
HW3TG04K3WA	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	1/10	品名	図番	
	中板	2015/2/1							1/10	テンパール工業株式会社			HW3TG04K3WA
	日東												