


WHMからブレーカーまでの配線はしていません。  
必要な場合は別途ご指示ください。



No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	ELB-1~ELB-3	漏電遮断器	3P 125AF/125AT 100/200/500mA 200-415V	GB-123EC	テンパール	3

共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。  
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。  
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	キーハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	品名	面数
									屋外水切防水防塵形	三角法			
HW3TG12K3WB	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	テンパール工業株式会社	HW3TG12K3WC	[ 1 / 1 ]
	中板								2015/2/1	1/10			
	日東	OMS-32BC.											