



WHMからブレーカーまでの配線はしておりません。
 必要な場合は別途ご指示ください。

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB	配線用遮断器	3P 50AF/50AT	B-53KC	テンパール	1

共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉		ハンドル	キーハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	品名	面数	股
	外函	中板							製図	屋外水切防水防塵形				
HWTB05K1WA	スチール	t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	テンパール工業株式会社	HWTB05K1WA	[1/1]	
	スチール	t1.6							2015/2/1	1/10				
	日東	OMS-12BC.												