


木板 t 25
接地端子



WHMからブレーカーまでの配線はしていません。
必要な場合は別途ご指示ください。

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	ELB	漏電遮断器	3P 60AF/60AT 30mA	GB-63KC	テンパール	1

共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉	スイッチ	ハンドル	キーハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股
									製図	三角法	品名	
HWTG06K1WA	外函	スイッチ t 1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10	テンパール工業株式会社	HWTG06K1WA [1/1]
	中板	スイッチ t 1.6							図番			
	日東	OMS-12BC.								面数		