



WHMからブレーカーまでの配線はしておりません。
 必要な場合は別途ご指示ください。

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	ELB	漏電遮断器	3P 125AF/125AT 100/200/500mA 200-415V	GB-123EC	テンパール	1

- 共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉	スイッチ t1.6	ハンドル	キーハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	面数
									屋外水切防水防塵形	三角法	品名	
HWTG12K1WC	外函	スイッチ t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	品名	図番
	中板								2015/2/1	1/10	テンパール工業株式会社	
	日東	OMS-12BC.									HWTG12K1WC [1/1]	