


WHMからブレーカーまでの配線はしておりません。
 必要な場合は別途ご指示ください。



No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	ELB	漏電遮断器	3P 225AF/225AT 100/200/500mA	GB-223EA	テンパール	1

- 共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉		ハンドル	キーハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	品名	面数	股
	外函	中板							製図	三角法				
HWTG22K1WA	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10	テンパール工業株式会社	HWTG22K1WA	[1 / 1]	
	中板	スチール t1.6												
	日東	OMS-12BC.												