


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-1~MCB-42	配線用遮断器	2P1E 50AF/20AT	BN-51	テンパール	42
2	MCB	配線用遮断器	3P 250AF/250AT 欠相保護付	BU-253.1EA	テンパール	1
3	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック電工	1


型式名	扉		ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股	
	外函	中板							屋内壁掛形	露出			
LTB25A42TS	スチール	t 1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	品名	股	
	スチール	t 1.6							2015/2/1	1/10			面数
	日東	B16-513C.							テンパール工業株式会社				

1φ3W 100/200V



- 共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

								キャビネット形式	露出/埋込	納入先	殿	
								製図	三角法	品名		面数
								2015/2/1		図番	LTB25A42TS	[2 / 3]
型式名	扉		ハンドル	承認	検図	製図	設計	アール工業株式会社				
	外函			佐藤	渡辺	伊達	伊達					
	中板		塗装色									



注：盤の定格電流は主幹の80%（母線容量は200A）です。
 接続する負荷容量にご注意願います。

- 共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股
	外函						製図	三角法	品名	
	中板	塗装色	(佐藤)	(渡辺)	(伊達)	(伊達)	2015/2/1			面数
							サンパール工業株式会社		LTB25A42TS	[3 / 3]