


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-1~MCB-30	配線用遮断器	2P1E 50AF/20AT	BN-51	デンパール	30
2	ELB	漏電遮断器	3P 125AF/100AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-123.1EC	デンパール	1
3	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック電工	1

型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股
									屋内壁掛形	露出		
LTG10A30TSB	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法	品名	面数
	中板								2015/2/1	1/10		
	日東	B12-510C.							デンパール工業株式会社			



1φ3W 100/200V

ELB
3P 125AF/100AT
100/200/500mA 欠相保護付



共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股		
				製図		三角法		品名		面数		
型式名				扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	2015/2/1		
				外函		佐藤	渡辺	伊達	伊達	FANPAIL工業株式会社		
				中板	塗装色					LTG10A30TSB [2/3]		



共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉 外函 中板	ハンドル 塗装色	承認 佐藤	検図 渡辺	製図 伊達	設計 伊達	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股	
							製図 2015/2/1	三角法	品名	面数	
							テンパール工業株式会社		LTG10A30TSB	[3 / 3]	