


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-1~MCB-42	配線用遮断器	2P1E 50AF/20AT	BN-51	テンパール	42
2	ELB	漏電遮断器	3P 250AF/250AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-253.1EA	テンパール	1
3	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック電工	1


型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股		
									屋内壁掛形	露出	品名			
LTG25A42TS	外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10	品番	図番		
	中板													
	日東	B16-513C.												
									テンパール工業株式会社		LTG25A42TS	[1 / 3]		

1φ3W 100/200V




- 共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

								キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
								製図		三角法		品名		面数	
型式名		扉		ハンドル		承認		検図		製図		設計		図番	
		外函				佐藤		渡辺		伊達		伊達		2015/2/1	
		中板		塗装色								三井物産株式会社		LTG25A42TS [2/3]	



注：盤の定格電流は主幹の80%（母線容量は200A）です。
 接続する負荷容量にご注意願います。



共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股
	外函						製図	三角法	品名	
	中板	塗装色	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1			面数
							サンパール工業株式会社	LTG25A42TS	[3 / 3]	