


漏電遮断器　表面形






穴明寸法




仕様	電線の色			電線の本数
	a接点	b接点	COM	
補助スイッチ　AX	黒	赤	白	3
警報スイッチ　AL	黒	赤	白	3
テストボタンリード線引出し　TBL			青	2

仕様	リード線	
	A	B
1．AX	AX	－
2．AL	AL	－
3．AX＋AL	AX	AL
4．AX＋TBL	AX	TBL
5．AL＋TBL	AL	TBL
6．TBL	－	TBL


注．この寸法図は，1．補助スイッチ仕様
2．警報スイッチ仕様
3．補助＋警報スイッチ仕様
4．補助＋テストボタンリード線引出し仕様
5．警報＋テストボタンリード線引出し仕様
6．テストボタンリード線引出し仕様
のうちいずれか1つに適用する。






導帯加工図
（最大）

動作特性曲線



温度補正曲線



型　式	GB－122EC
フレーム	125AF
極数(P)・素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	100－200
定格電流（A）	60，75，100，125
最大動作時間	0．1秒
定格感度電流	30mA，100／200／500mA
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	25
AC 100V／200V	
AC 200V	25
AC 415V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式（圧着端子付属）
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	0．65
備　考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	内藤稔	内藤稔

年月日	三角法	E42-2P122EC4
H20．9．30	1／2	

テンパール工業株式会社

0-08-09