












導帯加工図
（最大）



配線用遮断器　表面形

仕様	電線の色			電線の本数	収縮チューブ
	a接点	b接点	COM		
補助スイッチ　AX	黒	赤	白	3	φ4
警報スイッチ　AL	黒	赤	白	3	φ4
電圧引外し装置　SHT			白	2	φ3

仕様	リード線	
	A	B
AX	AX	－
AL	AL	－
AX＋SHT	AX	SHT
AX＋SHT	AL	SHT
SHT	－	SHT

注。この寸法図は、１。補助スイッチ仕様
２。警報スイッチ仕様
３。補助＋電圧引外し装置仕様
４。警報＋電圧引外し装置仕様
５。電圧引外し装置仕様
のうちいずれか１つに適用する。

【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】
AC100V,200V,415V

型　式	B－102KC
フレーム	100AF
極数(P)。素子数(E)	2P・2E
定格電圧（V）	AC200，DC125
定格電流（A）	50，60，75，100
定格遮断容量（kA）	
AC 100V	5
AC 100V/200V	5
AC 200V	5
AC 415V	
DC 125V	0。7
DC 250V	
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	圧着端子方式（圧着端子付属）
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	0。36
備　考	JIS C 8201-2-1 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	若宮	高倉

年月日	三角法	
H18，5，26		A39-2P102KC2

テンパール工業株式会社

A-08-08